BÆRUM KOMMUNE
VANN OG AVLØP

NOTAT

Dato: 18.11.2021
Arkivkode: N-515.1, PLANID-2020014
J.postID: 21/231944
Arkivsaksnr: 20/17385

Til:
Camilla Florvaag-Dybvik

Vedrørende: **Uttalelse fra Vann og avløp – områderegulering av Forneburingen, vestre del - tilrettelegging for buss**

Det vises til innkalling til internt samordningsmøte datert 03.11.21.

Vann og avløp har eksisterende ledningsanlegg liggende innenfor/ i nærhet til planområdet. Det er vanskelig å se dette i detalj i mottatt materiale. Det er viktig å ivareta eksisterende ledningsanlegg ved utvidelse av veien. Ledningsanlegg må vises i snitt, spesielt i svingene der breddeutvidelsen blir størst. Kommunalt ledningsanlegg har et restriksjonsbelte på 4 meter til hver side fra ytre rørvegg. Restriksjonsbeltet gjelder også for trær. Eksisterende kumlokk bør registreres og legges inn i grunnlaget slik at konflikt mellom for eksempel kantsteinlinjer unngås. Kumlokk bør heller ikke ligge dels i asfalt dels i grøntareal.

Når det gjelder overvannshåndtering fra veiareal løses dette på samme måte som for dagens vei.

Kontakt oss gjerne ved behov.

Med hilsen

Bodil N Martinsen
overingeniør