

**NOTAT**

Dato: 08.09.2022  
Arkivkode: N-531, GBR-41/105,  
GBR-41/166, GBR-  
41/382, GBR-41/383,  
GBR-41/672, GBR-  
41/772, GBR-41/773,  
GBR-41/776, GBR-  
41/777, GBR-41/783,  
GBR-41/784, GBR-  
41/785, GBR-41/786,  
GBR-41/798, GBR-  
41/801, GBR-41/802,  
GBR-41/803, GBR-  
41/805, GBR-41/806,  
GBR-41/807, GBR-  
41/808, GBR-41/809,  
GBR-41/810, GBR-  
41/811, GBR-41/812,  
GBR-41/1021, GBR-  
41/1022, GBR-44/698,  
GBR-44/699  
J.postID: 22/171259  
Arkivsaksnr: 21/6722

Til:

Lars Næstad Johansen

Vedrørende: **Uttalelse fra Vei og trafikk - Snarøyveien/Rolfbuktveien - Fornebu base og stasjon - oppføring av t-banestasjon med driftsbasis**

Viser til intern oversendelse datert 05.09.22

Snarøyveien har status som regulert kommunal vei.

Vei og trafikk har følgende kommentarer til saken:

- Før IG må detaljtegninger (overbygning, tverfall, gatebelysning, gatevarme, m.m.) for fortau, gang- og sykkelvei og vei være godkjent av Vei og trafikk. Gjeldende Vei- og gatenormal må legges til grunn. Se eget normark for krav til gatevarme. Se teknisk veilysnorm for krav til veilys.
- Situasjonsplan må vise snuplasser og avkjørsler som må være iht. Bærum kommunes veinormal
- Bussholdeplass i Snarøyveien må fremkomme tydeligere i situasjonsplan, og har svært viktig funksjon for området.
- Det må settes av veivedlikeholdsareal, der Bærum kommune skal drifte vei. Der det ikke er veivedlikeholdsareal må det vurderes gatevarme.
- Må redegjøres for OV- håndtering for vei og fortau.

Ansvarlig entreprenør må søke om gravetillatelse/arbeidstillatelse. Krav om istandsetting kommer via tillatelsen.

Med hilsen

Abinaya Agnes Philip  
rådgiver

---

Vedlegg:  
vei-og-gatenormal-barum-kommune-2022

6024833