

**NOTAT**

Dato: 15.12.2022
Arkivkode: GBR-203/5, N-515.2,
PLANID-E32014012,
GBR-18/178, GBR-
18/107, GBR-18/108,
GBR-18/312, GBR-
18/333
J.postID: 22/235077
Arkivsaksnr: 21/14876

Til:
Linn Løvik Francis

Vedrørende: **Uttalelse fra Vann og avløp - til forslag om endring av plan - Dagsone
Gjønnesportalen - endring av plan E18-Korridoren Lysaker-Ramstadsletta med
tverrforbindelsen Gjønnes-Fornebu**

Det vises til intern oversendelse med vedlegg, datert 30.11.22.

Vann og avløp har direkte dialog med Statens vegvesen i dette prosjektet.

Flytting av trafo som vist medfører at tilkomst til eksisterende kommunale ledningsanlegg blir bedre ivaretatt enn tidligere foreslått plassering, dette anses å være en fordel for Vann og avløp.

Når det gjelder overvannshåndtering er det riktig som det står i planbeskrivelsens punkt 3.6 at det er en pågående prosess hvor det jobbes med en løsning som vil avskjære og lede overvann fra arealer oppstrøms planområdet til eksisterende flombasseng. Vann og avløp og kommunens veiavdeling deltar i dette arbeidet. Gjennomføring av tiltak planlegges gjennomført i vegvesenets entrepris som beskrevet i nevnte punkt.

Vist regnbed utenfor Gjønneshallen er plassert over eksisterende ledningsanlegg, dette er akseptert så lenge det tettes slik at overvann fra regnbedet ikke føres ned i omfyllingsmassene rundt ledningsanlegget. Samme regnbed er vist drenert inn på eksisterende kommunal overvannsledning. Dette aksepteres ikke, drenering må føres ut i flombasseng.

Vi forutsetter at eksisterende ledningsanlegg og ledningstraseer som er planlagt omlagt i forbindelse med etablering av veianlegg som regulert blir ivaretatt i forhold til foreslåtte endringer for øvrig.

Med hilsen

Bodil N Martinsen
overingeniør