



NOTAT

Dato: 19.02.2024
Arkivkode: GBR-14/1081, N-515.2,
PLANID-2020004
J.postID: 24/37010
Arkivsaksnr: 20/4053

Til:
Roar Askeland

Vedrørende: **Uttalelse fra Renovasjon- detaljregulering av Jernbaneveien 11**

Viser til tidligere godkjenning ang oppstillingsplass for renovasjonsbil.

Det må dimensjoneres ihht de dimensjonerende tall som finnes i tabellen under:

Avfallstype	Dimensjonerende volum (l/boenhet/uke)	Standard hentefrekvens	Beholdervolum pr henting (l/boenhet/henting) **
Matavfall	15	Hver andre uke	30
Restavfall	50	Hver andre uke	100
Papp, papir og drikkekartong	40	Hver fjerde uke	160
Plastemballasje	40	Hver fjerde uke	160
Glass- og metallemballasje*	5	Hver åttende uke	140

Det må settes av nok plass for avfallsbeholderne. Viser ellers til våre retningslinjer for renovasjonsløsninger. I link under

<https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/avfall-og-gjenvinning/om-renovasjon-i-barum/retningslinjer-for-renovasjonslosninger-rev-1-november-2022.pdf>

Med hilsen

Karin Solberg
overingeniør