
Fra: post@grønn-fremtid.no
Sendt: onsdag 4. mars 2020 23:17
Til: Bærum kommune Post
Emne: [SENDER UNVERIFIED]Merknad til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Skytterdalen 2-4 - detaljregulering, PlanID: 2016015

Kategorier: .

Sikringssone Høyspenningsanlegg, felt H370 jf. § 8.1 fremstår med sin bredde på ca. 10 meter fra senterline, gitt av forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4 og tabell 6-2.

Vi minner om at strålevernforskriften § 5 fastsetter at der det forventes magnetfelt over 0,4 µT i årsgjennomsnitt i bygninger, skal magnetfeltbelastning utredes og minimeres.

Vedlagt utredning konkluderer med at det for å ikke overskride utredningsgrensen bør bygninger høyere enn 16 meter plasseres minimum 16 meter ifra transformatorstasjonen og 25 meter fra kraftledningens senterlinje.

Kartverkets verktøy for planarbeid fastslår at det er utredningsgrensen (0,4 µT) som skal vises på plankartet, ikke sikringssonen jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4.(1)

Pbl § 4-3 fastslår at områder med fare som skal påtegnes plankartet. Slik vi ser det er det samsvar mellom pbl 4-3 beskrivelse av fare og utredningsgrensen jf. strålevernforskriften.

Det bes derfor om at sikringssone Høyspenningsanlegg utvides og endres til faresone Høyspenningsanlegg etter strålkvernforskriftens utredningskrav (16m./25m.)

(1) Kilde:
BLOCKEDkartverket[.]no/geodataarbeid/arealplan-og-planregister/verktøykasse/sikringssone-under-kraftlinjer/BLOCKED

Mvh

Magne Pettersen

Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid

BLOCKEDgrBLOCKEDønn-fremtid.no

post@grønn-fremtid.