

Helland, Nils

Vår ref.: 412698/2022 - 2020/122450

Deres ref.:

Dato: 13.06.2022

Tilbakemelding - Revidert teknisk plan for Teleplanlokket

Viken fylkeskommune har gjennomgått «Tekniske tegninger Teleplanlokket» datert 07.04.22, utarbeidet av Norconsult, og har følgende tilbakemelding:

- Tegning nr. K002: Prefabrikkerte veggelementer (brannisolasjon) må i byggeplanen vurderes om skal etableres i hele tunnelens høyde.
- Y-Tegningene: Når det gjelder faseplaner er disse greie på nåværende tidspunkt, men det forutsettes at nye faseplaner utarbeides i forbindelse med byggeplan, inkludert områder langs E18 og Vestrelenke med tilhørende forbindelseslenker.

«Dimensjoneringsforutsetninger Elektro» utarbeidet av Norconsult datert 03.12.21:

- Pkt. 2.6 «Tunnelventilasjon»: Behovet for ventilasjon må vurderes nærmere i byggeplanen på grunn sårbarhetsvurderinger knyttet til nærhet til E18.

Fravikssøknad:

Når det gjelder fravikssøknad for avstand mellom tunnelåpning og kryss, som det for så vidt er behov for både sør og nord for tunnelen, så er det ikke tilrådelig behandle slike fravikssøknader så lang tid i forveien av at tiltaket skal gjennomføres. Her vil veinormaler kunne endres og praksis forandres som gjør det uforsvarlig å behandle fravikssøknad nå. Vi gjør også oppmerksom på at fravikssøknad for avstand mellom tunnelåpning og kryss i nord vil måtte behandles både av Viken fylkeskommune og Statens vegvesen.

Oppsummering

Under forutsetning av at våre tilbakemelding/kommentarer blir ivarettatt, vurderer vi «Tekniske tegninger» som tilstrekkelig grunnlag for detaljreguleringsplanen. En optimalisering av foreslåtte løsninger i tegningene må gjøres i byggeplan.

Vennlig hilsen

Inger Marie Holst

Seksjonsleder

Tove Staum

Senioringeniør

INFRA Samferdselsplanlegging og forvaltning, seksjon Vest

Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG

Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO

Telefon: 32 30 00 00

E-post: post@viken.no

Internett: www.viken.no

Org.nr.: 921693230

